



240920341220

检验检测报告

TEST REPORT

No: 2025-S-15035

检验类型:

8月学期检B

样品名称:

直饮水

受检单位:

上海市民办桃李园实验学校

检验类别:

委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

注意事项

1. 本报告无本机构“检验检测专用章”或公章无效。
2. 本报告无编制或主检、审核、批准签名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 未经本机构书面批准，不得部分复制本检验检测报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
5. 送样委托检验样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。
6. 检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起七个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。
7. 未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。委托方不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。

机构联络信息

地址：上海市闵行区颛兴东路1058弄8号、9号、10号

邮编：201108

E-mail: pince@pin-ce.com

电话：(021) 33587967

传真：(021) 33587969

检验检测报告

样品名称	直饮水	任务类别	委托检验
型号规格	散装	商标	/
生产日期/批号	/	样品等级	/
受检单位	上海市民办桃李园实验学校	邮编	/
地址	上海市嘉定区树屏路2065号	电话	18916602226
生产单位	/		
抽样日期	2025年08月10日	抽样人员	王辉、陈丽
样品数量	各1L	保存方式	冷藏
样品状态描述	液体		
样品接收日期	2025年08月10日	报告完成日期	2025年08月18日
判定标准	《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置出水水质要求》 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》		
检验结论	经检验，所检项目符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置出水水质要求》、GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》的要求。 签发日期：2025年08月18日		
备注	本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。 检验检测专用章		

编制：

姜制强

审核：

吴文娟

批准：

梁爱勇

检验检测报告

样品编号: 2025-S-15035-1 直饮水

[抽样地点: 小学部6号楼2楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
2	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤1	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
3	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	不得有能觉察的臭和味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	不得含有	无	合格
5	pH值	GB/T 5750.4-2023(8.1)	>5.0	7.13	合格
6	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000709	合格
7	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000733	合格
8	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤1.0	0.66	合格
9	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤20	未检出	合格
10	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
11	总氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.05	0.07	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.0395	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.188	合格

——转下页——

样品编号: 2025-S-15035-2 直饮水

[抽样地点: 初中部6号楼2楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤ 5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
2	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤ 1	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
3	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	不得有能觉察的臭和味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	不得含有	无	合格
5	pH值	GB/T 5750.4-2023(8.1)	> 5.0	7.08	合格
6	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤ 0.01	0.000871	合格
7	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤ 0.01	0.000825	合格
8	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤ 1.0	0.55	合格
9	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤ 20	未检出	合格
10	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
11	总氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥ 0.05	0.07	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤ 1.0	0.0338	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤ 1.0	0.105	合格

—转下页—

——接上页——

样品编号：2025-S-15035-3 直饮水

[抽样地点：初中部6号楼3楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度：5)	合格
2	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤1	未检出(最低检测值：0.5)	合格
3	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	不得有能觉察的臭和味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	不得含有	无	合格
5	pH值	GB/T 5750.4-2023(8.1)	>5.0	7.16	合格
6	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000888	合格
7	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000759	合格
8	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤1.0	0.80	合格
9	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤20	未检出	合格
10	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
11	总氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.05	0.08	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.0294	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.0930	合格

——转下页——

——接上页——

样品编号：2025-S-15035-5 直饮水

[抽样地点：初中部5号楼2楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤ 5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
2	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤ 1	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
3	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	不得有能觉察的臭和味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	不得含有	无	合格
5	pH值	GB/T 5750.4-2023(8.1)	> 5.0	7.14	合格
6	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤ 0.01	0.000721	合格
7	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤ 0.01	0.000688	合格
8	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤ 1.0	0.74	合格
9	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤ 20	未检出	合格
10	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
11	总氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥ 0.05	0.06	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤ 1.0	0.0266	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤ 1.0	0.0881	合格

——转下页——



——接上页——

样品编号：2025-S-15035-6 水源水

[抽样地点：对照实验]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
2	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤1	未检出(最低检测值：0.5)	合格
3	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
5	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.5-8.5	7.24	合格
6	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000753	合格
7	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000893	合格
8	高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤3	0.64	合格
9	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤100	未检出	合格
10	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不应检出	未检出	合格
11	总氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.05	0.24	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.0310	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.100	合格

——报告结束——